ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE NA RYS.		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT								
		W tym 1szt EI60 samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz w 1szt	samozamykacz w 1szt	samozamykacz		samozamykacz
ILOŚĆ SZTUK	LEWE	-	-	3	-	1	1	1
	PRAWE	-	-	4	2	1	1	-
	INNE	2	1	-	-	-	-	-
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	SZEROKOŚĆ	150	150	100	110	100	90	90
	WYSOKOŚĆ	220	220	208	208	208	208	205
UWAGI		drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe wewnetrzne	drzwi drewniane	drzwi drewniane	drzwi drewniane	drzwi drewniane	drzwi stalowe ppoz EI30

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH :
- fornirowane naturalną okleiną w kolorze bialym
- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,
- wypełnienie płyta wiórowa otworowana
- ościeżnica stała drewniana - MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wkładkę patentową orsz do blokady łazienkowej
-nałęże wentylacyjne chrom
-bulaj Ø320 z szyby gr. 4mm, stal nierdzewna
- klamka nikiel
- w skrzydłach których przewidziano samozamykacze należy stosować w ramie skrzydła systemowe wzmocnienia
Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru i modelu niż proponowany pod warunkiem
zachowania nie gorszego standardu wyposażenia i wykończenia stolarki

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:
- profil - ALU(ciepły/zewnętrzne), zimny (wewnętrzne)
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne,
  szkło bezpieczne obustronnie
- drzwi zewnętrzne o współczynniku U_{max}=1,3W/m2*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydło
-dwie wkładki patentowe, szyld, pionowa antaba
-samozamykacz

UWAGA !
Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w element ów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otwor ów i szczegółowego dopasowania wymiar ów elementów stolarki do stanu aktualnego otwor ów w budynku. Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydła drzwiowe o szer. 90cm powinny dawać światło przejścia min. 90cm, dlatego każdorazowo sprawdzać istniejące otwory drzwiowe i konsultować się z dostawcą stolarki

UWAGA: Podane w zestawieniu wartości oznaczają szerokość lub wysokość drzwi w świetle muru. Nie oznaczają one światła przejścia drzwi ani wymiarów skrzydeł, które to powinno wynosić przy drzwiach 1skrzydłowych min. 90cm, a przy drzwiach dwuskrzydłowych min. 120cm przy szerokości skrzydła głównego min.90cm.

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSRAKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYS.		O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT							
							EI15
ILOŚĆ SZTUK		1	1	1	1	1	1
WYMIARY OTWORÓW	SZEROKOŚĆ	140	58	70	90	110	100
	WYSOKOŚĆ	50	50	50	135	65	100
UWAGI:		Okna PCV					Okno ALUMINIOWE rozsuwne pionowo z zamknięciem na klucz

OPIS OKIEN
- profil - PCV pięciokomorowy
- rodzaj przeszklenia : szyby o zwiększonej odporności na uderzenia
- okna o współczynniku Umax=1,1W/m2*K
-okna wyposażone w system uszczelnienia zewnętrznego (AD)
-stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubości 1,5mm w skrzydłach i ościeżnicy
-klasa izolacyjności akustycznej Rw=35dB
-nawiewniki okienne higrosterowane.
Nawiewniki należy montować w górnej części ramy okiennej.
Montaż według instrukcji producenta.
-okna szczelne na przenikanie wody
- zawiasy : standardowe
- okucia obwiedniowe,

UWAGA !
Wykonawca stolarki okiennej przed rozpoczęciem wykonania w/w element ów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otwor ów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otwor ów w budynku

Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki