

LEGENDA:

RZUT PRZYZIEMIA
TECHNOLOGIA
SKALA 1:50

- SOL.–4x24W PLX — oprawa typy SOL. 4x24W PLX
- V.II.–LED 40W — oprawa biurowa V.II.–LED 40W
- SO.–T5 2x54W — oprawa biurowa SO.–T5 2x54W
- M.–LED 30W — oprawa typy M.– LED 30W
- C.–LED 40W — oprawa hermetyczna C.–LED 40W
- oprawa hermetyczna S.–LED 18 W
- oprawa awaryjna i.T. LED 9W
- oprawa awaryjna kierunkowa P.–LED
- ZAJĘTE — oprawa ostrzegawcza P.–LED
- AW — oprawa wyposażona w modół awaryjny 1h
- łącznik schodowy 16 A
- łącznik świecznikowy 16 A
- łącznik jednobiegunowy 16 A
- gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych
- TP — tablica rozdzielcza typu RN 3x18 n/t
- TG — tablica rozdzielcza typu RWN 4x18 p/t
- GWP — przeciwpożarowy wyłacznik prądu – mechanizm
- TL — przeciwpożarowy wyłacznik prądu – mechanizm

Obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU POZ ŁUKÓW FILIA W JEDLANCE Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Adres inwestycji:	Jedlanka gm. Stoczek Łukowski dz nr ewid. 839
Inwestor:	SPZOZ W ŁUKOWIE ul. dr.A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	branża:
mgr inż. Konrad Wereszczyński LUB/0247/PWOE/12	mgr inż. Grzegorz Dębowski 434/Lb/2001	elektryczna
		08.2017
		SKALA : 1:50
TREŚĆ RYSUNKU : RZUT PARTERU - OŚW.		nr rysunku E–01