

Łuków, dnia 29 marca 2017r.

SPZOZ w Łukowie
ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

Nr postępowania: SPZOZ.ZAOP.25.ZO.2.2.17

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy : Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego Zapytania Ofertowego na sukcesywną dostawę artykułów elektrycznych do SPZOZ w Łukowie”

Pytania do pakietu nr 2:

1. Pytanie:

Poz. 1-4, 6 - Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie żarówki w marce SpectrumLED ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany asortyment posiada parametry nie gorsze lecz równe lub wyższe od tych, które posiada marka LUMAX lub PHILIPS, dlatego należy dołączyć w tym przypadku karty katalogowe.

2. Pytanie:

Poz. 2 – Czy zamawiający dopuszcza żarówkę o mocy 13W ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pytanie:

Poz. 3 – Czy zamawiający dopuszcza żarówkę o mocy 13W w klasie Premium czyli o podwyższonym strumieniu świetlnym 1600lm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Pytanie:

Poz. 4 – Czy zamawiający dopuszcza żarówkę o mocy 4W

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pytanie:

Poz. 5 – Prosimy o dokładne określenie parametrów oprawy ewakuacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje oprawy ewakuacyjnej OXIMIA LED 3H SA/A (SUFITOWA , DWUSTRONNA), IP20 , CNBOP , INTELIGHT lub równoważnej (asortyment posiada parametry nie gorsze lecz równe lub wyższe).

6. Pytanie:

Poz. 8 – Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprawy okrągłej z czujnikiem PIR o mocy 13W 920lm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Z wyrazami szacunku: